



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
САМАРСКОГО РАЙОНА**

Г. САМАРЫ

ул. Челюскинцев, д.14а, Самара, 443110

Прдр-209-5-21/-209

17.03.2021

№



729777 448219

Директору АНО Центр Социальной помощи
Женщинам «Ты Не Одна»

Галимовой Е.А.

ул. Ленинградская, д.100
г. Самара, 443020

Kristin5508@yandex.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
требований Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»

Прокуратурой Самарского района города Самары во исполнение поручения прокуратуры Самарской области от 22.03.2021 а также в соответствии с решением о проверке от 23.03.2021 №157, проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности в АНО Центр Социальной помощи Женщинам «Ты Не Одна», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д.100

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 69) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Этой же статьей установлено, что противопожарным режимом являются требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности;

Согласно ст. 37 ФЗ № 69 должностные лица организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Прокуратурой Самарского района г. Самары совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара ГУ МЧС России по Ленинскому району г. Самары выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в АНО Центр Социальной помощи Женщинам «Ты Не Одна»:

СЕРИЯ СА №

021863

Прокуратура Самарского района г. Самары
№ Прдр-209-5-21/-209

1. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Нарушение: п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;
2. Руководителем организации не утвержден регламент технического обслуживания и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности. Нарушение: п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;
3. Допускается размещение у двери эвакуационного выхода мебели (шкафа), препятствующей безопасной эвакуации. Нарушение: п.п. «ж» п. 16 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;
4. Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы. Нарушение: п. 36 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;
5. Огнетушители, установленный на объекте защиты, не имеют порядковый номера, нанесенный на корпус огнетушителей. Нарушение: п. 407 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;
6. Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителя, установленного на объекте защиты (дата производства май 2015). Нарушение: п. 60 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;
7. Руководитель организации не обеспечил на входной двери с наружной стороны складского помещения категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Нарушение: п. 12 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;
8. В месте установки приемно-контрольного прибора пожарного не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Нарушение: п. 10 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;

9. Руководитель организации не обеспечил обслуживающий персонал исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Нарушение: п. 6 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;

10. Общие помещения и складское помещение не разделены между собой противопожарными преградами (заполнение проемов противопожарных преградах выполнено не через противопожарную дверь). Нарушение: ст. 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

11. В кабинете директора и в складском помещении проведены изменение объемно-планировочных решений (установка элементов навесного потолка) в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации). Нарушение: п.п. «ж» п. 16 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;

12. Графическая часть планов эвакуации не включает в себя фактическую поэтажную планировку, правильного указания мест размещения самих планов эвакуации, мест размещения средств противопожарной защиты. Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4. ст. 4, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3.

Учитывая, что указанная некоммерческая организация осуществляет свою деятельность в месте с массовым пребыванием людей, несоблюдение норм законодательства о пожарной безопасности АНО Центр Социальной помощи Женщинам «Ты Не Одна» может привести к их гибели.

Причиной выявленных нарушений явилось ненадлежащее отношение работников АНО Центр Социальной помощи Женщинам «Ты Не Одна» к исполнению должностных обязанностей, условием, способствующим нарушениям – ненадлежащий контроль со стороны руководства за подчинёнными сотрудниками.

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст. 6, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Самарского района города Самары и принять конкретные меры по

устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения требований законодательства.

3. В обязательном порядке о дате и времени рассмотрения представления известить прокуратуру Самарского района г. Самары. Представление должно быть рассмотрено с обязательным участием представителя прокуратуры Самарского района г. Самары.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Самарского района г. Самары в установленный законом месячный срок в письменной форме с приложением копии приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района
советник юстиции



А.Г. Петрушин